



Città di Reggio Calabria

IL SINDACO



Piazza Italia – Palazzo San Giorgio
Reggio Calabria



0965 21510



Email: sindaco@reggiocal.it
PEC: sindaco@pec.reggiocal.it

ORDINANZA SINDACALE 69 DEL 25/10/2021

DEROGA APERTURA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PLESSI SCOLASTICI UBIICATI NELLE ZONE COLLINARI

IL SINDACO

Premesso che:

il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Moscato di Reggio Calabria, cui afferisce il plesso scolastico di Santa Venere, ha rappresentato che il forte abbassamento delle temperature e le condizioni climatiche avverse stanno rendendo i locali del plesso Infanzia e Primaria Santa Venere non frequentabili, con pregiudizio per il corretto svolgimento delle attività didattiche e pertanto ha richiesto l'anticipazione dell'accensione dell'impianto di riscaldamento;

Visti:

- la Legge n.10 del 09.01.1991 *Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;*
- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192" che ha modificato il DPR 26.08.1993, n.412;

Preso atto che :

l'art. 4 del DPR del DPR n. 74/2013 sancisce una divisione in sei zone climatiche del territorio nazionale e il Comune di Reggio Calabria rientra nella zona climatica B nella quale l'apertura degli impianti di riscaldamento è consentita dal 1° Dicembre al 31 Marzo, per un totale di otto ore al giorno;

l'art. 5 del DPR n .74/2013, in deroga a quanto previsto dall'art. 4, prevede che i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperature ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili, dandone immediata informazione alla popolazione;

Valutato che nella fattispecie sussistono le condizioni richieste dalla legge per ordinare l'ampliamento del periodo annuale di esercizio anche in considerazione delle previsioni meteorologiche per i prossimi giorni, che indicano il perdurare di basse temperature;

Tenuto conto della necessità di tutelare la salute degli allievi del personale docente nonché del personale ATA;

Il documento informatico è firmato digitalmente **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa** ai sensi degli

ORDINA

l'ampliamento del periodo annuale di esercizio degli impianti di riscaldamento, a partire dall' 1° Novembre 2021 e comunque sino al 31 Marzo 2022, del plesso scolastico Infanzia e Primaria Santa Venere facente parte dell'Istituto Comprensivo Moscato di Reggio Calabria;

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'albo on line del Comune;

La notifica a mezzo PEC della presente ordinanza al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Moscato di Reggio Calabria;

La trasmissione della presente Ordinanza ai Dirigenti dei Settori Istruzione e Manutenzione per gli adempimenti conseguenziali.

IL SINDACO

Avv. Giuseppe Facolmatà